

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ярославской области**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ярославской области  
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

20.03.2017  
14:08:16

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя № 249**

По адресу/адресам: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 243" (МДОУ детский сад № 243), 150023, Ярославская область, г.Ярославль, Павлова, д.3а

На основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 249 от 17.02.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 243" (МДОУ детский сад № 243), 150023, Ярославская область, г.Ярославль, Павлова, д.3а

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 243"  
22.02.2017 с 9:00 по 17:00. Продолжительность 8:00; 27.02.2017 с 9:00 по 17:00. Продолжительность 8:00

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки)

«17» февраля 2017 г.

15:47



Калина И.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Смирнова Наталья Александровна - руководитель проверяющей группы:

При проведении проверки присутствовала заведующая МДОУ д/с № 243 Калина И.В.

В ходе проведения проверки муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 243" (ул. Павлова д.3а – 1 корпус, ул. Зелинского д.3 – 2 корпус) установлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

П.3.15. Не представлено санитарно-гигиеническое заключение о соответствии песка для игр детей гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, а только сертификат соответствия на песок для строительных работ с радиологическим контролем.

П.4.11. В буфетной группы № 3 (1к), которая предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытью столовой посуды, размещена зона хранения групповых игрушек.

П.4.24. Над помещениями пищеблока 1 корпуса, где храниться хлеб и размещен мясо-рыбным цех, на втором этаже расположен туалет группы, что опасно при возникновении аварийных ситуаций на канализационной системе, так как стоки канализации являются эпидемиологически опасным фактором в возникновении кишечных инфекций и пищевых отравлений.

П.5.1.; П.5.4. Стены и потолки складов (1к, 2к) не имеют отделки допускающую уборку влажным способом (побелены), часть потолка в мясо-рыбном цехе имеет следы протечек.

П.5.2. Стены буфетных группы № 1 (1к), № 3, 4, ясельной группы (2к) отделаны плиткой только частично, в кладовой овощей, прачечных (1к, 2к) отсутствует отделка стен плиткой

П.6.2. В раздевальных комнатах не предусмотрены условия для сушки верхней одежды. игровой.

П.6.6. Комплект стол-стул по комплект-размерам не соответствуют требованиям санитарных правил в группах и составляют стол/стул: в 1 корпусе: в группе № 4 - 61/33, 56/30, в группе № 5 - 61/33, 56/30 группе, во 2 корпусе: № 3 - 43/20, группе № 4 - 46/22.

П.6.9. Учебные доски в игровых помещениях не имеют искусственного освещения.



П.6.12. Спальные комнаты во втором корпусе отсутствуют. Частично сон детей организован на выкатных трехуровневых кроватках, частично на раскладушках с жестким и мягким, запрещенным по санитарным требованиям, ложе. В первом корпусе в спальнях комнатах, которые по площади не соответствуют требованиям правил, используются двухъярусные кровати, что не соответствует ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", где двухъярусные кровати не являются типом кроватей для дошкольных учреждений, а так же с мягким, запрещенным по санитарным требованиям, ложе: группы № 4, 3,

П.6.16.1. В ясельных группах вместо детской ванны установлены душевые поддоны, отсутствуют условия для мытья горшков.

П.6.16.1-3. В туалетных комнатах 1 корпуса в группе № 4, 2 корпуса в группах № 3,4 отсутствует умывальник для персонала.

П.6.16.2-3. В туалетных комнатах дошкольных групп обоих корпусов количество умывальников по 2, вместо 4-х. В 1 корпусе в группах № 4, 5, во 2 корпусе в гр № 3 используются унитазы не для детей, а для взрослых. В 1 корпусе в группах № 4, 5 во втором корпусе группах № 3, 4 отсутствуют душевые поддоны.

П.6.21. В туалетных комнатах не весь уборочный инвентарь (швабры) храниться в шкафах, ерши для обработки унитазов, как чистые, так и использованные, погруженные в хлорсодержащие растворы, хранятся около детских унитазов, что небезопасно для детей. В группе № 4 (1к) отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря.

П.7.1. В туалетной комнате группы № 2, (1 к) отсутствует естественное освещение, которое нормируется в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 таблица 1. Отсутствие естественного освещения, т.е. окна в туалетной комнате ведет к нарушению п. 8.5. данных правил - невозможность естественного проветривания помещения туалетной комнаты.

П.7.3. В игровой ясельной группы во 2 корпусе шторы закрывают всю светоактивную часть окна.

П.7.5. В игровой гр. № 3, 4 (1к) на подоконниках установлены высокорастущие цветы.

П.7.8. Использованные перегоревшие лампы со слов заведующей организованной сдаются в ЦОФОР Красноперекского и Фрунзенского районов, но документа о сдаче ламп заведующей не предоставляется.

П. 8.5. В группе № 3 (2к) в игровой отсутствует возможность углового проветривания, открывается только одна форточка на одной из двух светонесущих стен.

П.9.4. К умывальнику в прачечной второго корпуса подведена только холодная вода.

П.13.2. Во втором корпусе на пищеблоке отсутствует маркировка весов, для размораживания рыба сырая была помещена в лоток, который предназначен для приготовления готовых блюд.

П.13.3. В пищеблоках в обоих корпусах установлены столы с пластиковыми покрытиями, что нарушает требования санитарных правил, т.к. столы д.б. с цельнометаллической поверхностью.

П.13.3. Разделочные доски в пищеблоке второго корпуса имеют дефекты - глубокие трещины

П.13.9. В буфетных всех групп от моек для мытья продукции воздушные разрывы отсутствуют, либо выполнены ниже сифонов..

П.13.10. Бортики противней в пищеблоке 2 корпуса не отчищена от жировых пригорелых остатков пищи.

П.13.14. Столовые приборы в группе № 1 (1к) хранились в касетах в вертикальном положении ручками вниз.

П.13.19. Уборочный инвентарь для пищеблоков имеет нечеткую маркировку.

П.14.1. Приложение 5. В журнале бракера скоропортящихся продуктов не отмечаются: час поступления и час реализации продукции, условия хранения. Продукты, поступающие не на один день, списываются не по дня..

П.14.1. Принимаются продукты питания, которые поставляются не в таре производителя, а в таре поставщика, так 22.02.2017г в складе находились сыр голландский, овощи, сухофрукты без фотокопий маркировочных ярлыков, заверенных должным образом (печать, должность подпись ответственного лица).

П.14.2. Журналы контроля температурных режимов холодильников ведутся не по установленной форме.

П.14.21. По результатам исследования компота на С-витаминизацию, витамин С превышает предельно допустимую норму, как в первой, так и во второй пробе.

П.14.23., таблица 1 приложение 8. В журнале бракеража готовой продукции подписи ставятся не за каждое блюдо, а за прием пищи в завтрак, обед, ужин.

П.15.3., приложение № 10. В связи с тем, что примерное меню не соответствует требованиям санитарных правил по объемам выдачи в полдник и ужин медработниками ведется подсчет калорийности питания и выполнения физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. При проверке ежедневных меню-требований и накопительной ведомости по позиции мясо, установлено, что 06.02.2017г по меню требованию выписано 21гр. мяса на кости и 71 гр. мяса бескостного, что в итоге составило 92 гр., однако в накопительную ведомость вписана число 95гр, без



учета какое это мясо на кости или без кости. 07.02.2017г в меню требования выписано 22 гр. мяса, в накопительную ведомость внесено 62 гр. 10.02.2017г в меню требования выписано 133 гр. бескостного мяса в накопительную внесено 129 гр. При таком анализе выполнения норм питания, пищевых веществ и калорийности невозможно получить достоверные результаты.

П.15.4. В перспективном меню не проведены подсчеты значений калорийности и пищевых веществ по приемам пищи, в связи, с чем невозможно оценить распределение дневной калорийности по приемам пищи.

П.15.5.. Как в перспективном, так и по фактическому меню в питании включены биточки припущенные, на которые в сборниках рецептур отсутствуют технологические карты.

П.15.5. По протоколу исследования обеда из трех блюд на вложение пищевых веществ и калорийность:

1 блюдо суп овощной по консистенции жидковатый, белков с углеводами не вложено на 20%, жиров перевложено на 10% (что говорит о неправильном порционировании), калорийность не выполнена на 7%;

2 блюдо рыба тушеная с рисом: рис разварен, мало жира, превышена масса рыбы на 12 грамм. В перерасчете на выход по раскладке не вложено белков+углеводов на 18%, жиров на 39,3%, калорийность на выполнена на 29,8%;

П.15.6. В перспективном меню в обед не включены свежие овощи, в полдник из 10 дней в трех отсутствует напиток

П.15.6. По фактическому меню суммарные объемы блюд для детей дошкольного возраста уменьшены в среднем ежедневно в ужин на 40 гр.

П.17.3. Для технических целей в туалетных комнатах отдельные краны для забора воды не оборудованы, кроме групп № 3 (1к), № 3, 4 (2к)..

Технические книжки не внесены прививки

кожевниковой пилы, -

П.19.3. В журнале "Здоровье" регистрируется осмотр только сотрудников, связанных с приготовлением пищи - пищеблока и отсутствует результаты осмотра сотрудников, связанных с раздачей пищи в группах.

П.19.4. В прачечной второго корпуса в туалете отсутствует умывальник.

П.19.5. Отсутствует отдельный шкаф для хранения спецодежды сотрудников пищеблока, в обоих корпусах.


П.19.6. Воспитатели в группах не имеют спецодежды.

Лицом ответственным за нарушение санитарных правил в соответствии с п. 20.1. является руководитель - Калина Ирина Валерьевна

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения  Смирнова Н.А.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель

 Калина И.В.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения \_\_\_\_\_ Смирнова Н.А.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель \_\_\_\_\_


Прилагаемые к акту документы: протоколы исследований, предписание от 20.032017 № 214

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Смирнова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

 \_\_\_\_\_