

После

Приложение № 2



КНМ 76210061000200605651



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 242/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
№ 243»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г.Ярославля по по-
жарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича

№ 242 от «31» августа 2021года

в период с «06» сентября 2021 г. по «17» сентября 2021 г.

Государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору Штрекертом Вадимом
Дмитриевичем, лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _
заведующий Калина И.В., заместитель заведующего по АХЧ Царева Е.Л.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения	Отметка о выпол-
----------	--	--	--------------------	---------------------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	нении
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание детского сада не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 23, п. 37 ППР в РФ; п.7.74 СНиП 23-05-95, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	15.09.2022	
2.	Двери эвакуационного выхода музыкального зала (помещение № 1 по техническому паспорту) непосредственно в коридор 1-го этажа при эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода из здания	п. 23 ППР в РФ, п. 4.2.22 СП 1.1313.0 2020	15.09.2022	
3.	Фактическое количество и расположение мест размещения первичных средств пожаротушения не соответствует их расположению и количеству на плане эвакуации из помещений здания МДОУ 1-го этажа.	п. 4.2, п.п. б п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2143-2009	15.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №243» Калина И.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору
Штрекерт В.Д., лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)



Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.