



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 242/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 243»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя)
(гражданства), категория собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 242 от «03» июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» июля 2018 года по «27» июля 2018 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Борисенковым Антоном Романовичем проведена плановая-(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 243», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Павлова, д. 3а, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Калины Ирины Валерьевны и.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не уточнена и не доработана на объект защиты декларация пожарной безопасности.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	23.07.2019г.	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики пожарной опасности объекта.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, 460 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	23.07.2019г.	
3.	Путь эвакуации из групповой ячейки (2-я группа) проходит через два помещения (кабинет специалистов и кабинет бухгалтерии).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 3 ст. 89 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п.п. 6.9*, СНиП 21-01-97*.	23.07.2019г.	
4.	Объемно-планировочные решения	ст. 1; ст. 2 Федерального	23.07.2019г.	

	(средства) не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – двери первого этажа из групповых ячеек в объём лестничной клетки здания не оборудованы уплотнениями в притворах.	закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 6.18* СНИП 21-01-97*.		
5.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями: склад (здание литер Б) (отсутствует расчет).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 18; ст. 19; ст. 27 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390),	23.07.2019г.	
6.	Помещение электрощитовой используются для хранения различных предметов.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 23б) ППР в РФ	23.07.2019г.	
7.	В коридоре подвала огнетушители расположены на уровне выше 1,5 метра	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 60 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 480, ППР в РФ п.п. 6.1, 6.7 НПБ 166-97.	23.07.2019г.	
8.	Встроенные помещения (кладовые) в групповых ячейках не оснащены АУПС.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 4, таб. 3 п. 4.2, п. 5.2 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 СП 5.13130.2009.	23.07.2019г.	
9.	Во встроенном помещении (кладовой) группы № 5 хранение имущества осуществляется на расстоянии менее 0,5 метра от светильника.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ п. 343 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	23.07.2019г.	
10.	Во встроенном помещении (кладовой) группы № 5 светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника.	Ст.1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	23.07.2019г.	
11.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС и СОУЭ отсутствует аварийное освещение.	ст. 20 Федерального закона РФ №69-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 12.55 НПБ 88-2001*.	23.07.2019г.	
12.	На огнетушителе установленный в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС и СОУЭ отсутствует растроб.	Ст. 1, 2 Федеральный закон от 18.11.1994г № №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 478 ППР в РФ	23.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Борисенков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 07 20 18г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий Каминя И.В.
(подпись)
«27» 07 20 18г.

Заведующий Каминя И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору