



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 227/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 243»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, (омнибус или) общество индивидуального предпринимателя (гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 227 от «02» июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» июля 2018 года по «25» июля 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая-(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 243», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Зелинского, д. 3, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Калины Ирины Валерьевны и заместителя заведующего по АХЧ Царевой Елены Леонидовны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Представленная декларация пожарной безопасности, на объект защиты (от 21.08.2015, регистрационный №78401372-ТО-635, не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены название организации в связи с реорганизацией юридического лица.	ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федерального закона РФ №123-ФЗ).	23.07.2019г.	
2.	Помещения здания не обеспечены огнетушителями по нормам для тушения пожаров класса Е. Фактически в наличии имеются переносные углекислотные огнетушители ОУ-2 с рангом тушения модельного очага 21В (требуются не менее 55В).	п. 70, п. 465, п. 478 ППП в РФ.	23.07.2019г.	
3.	Запускающее устройство переносного порошкового огнетушителя без номера не опломбировано одноразовой пломбой (1-ый этаж).	п.70, п. 475, п.478 ППП в РФ	23.07.2019г.	

4.	Не осуществлена перезарядка переносного огнетушителя ОП-4 (второй этаж лестничная клетка)	п. 70 ППР в РФ.	23.07.2019г.	
5.	Здание склада Литер В не обеспечено огнетушителями по нормам.	п. 70 приложение № 1, №2 ППР в РФ	23.07.2019г.	
6.	Не осуществлена перезарядка огнетушителей ОП-4 в здании прачечной Литер Б.	п. 70 ППР в РФ.	23.07.2019г.	
7.	Здание склада Литер В не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.	п. 5.1, таблица 2 НПБ 104-03; раздел 6 п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009; п. 14, таблица 3 п. 5 НПБ 110-03; приложение А (обязательное), п. А10, таблица А3 п. 5 СП 5.13130.2009	23.07.2019г.	
8.	На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (акт обследования систем пожарной автоматики обслуживающей организации от 09.01.2018г. б/н ООО «ОПС Партнер»). Нарушение на момент проверки не устранено.	п. 3.9 НПБ 104-03, п. 3.4 СП 3.13130-2009; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 ГОСТ Р53315-2009	23.07.2019г.	
9.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5м (групповые ячейки) (акт обследования систем пожарной автоматики обслуживающей организации от 09.01.2018г. б/н ООО «ОПС Партнер»). Нарушение на момент проверки не устранено.	п. 61 ППР в РФ; п. 13.5.5 СП 5.13130; п. 12.33 НПБ 88-2001	23.07.2019г.	
10.	Помещение пожарного поста с приёмно-контрольным прибором АУПС не оборудовано аварийным освещением.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.55 НПБ 88-2001*	23.07.2019г.	
11.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (здания Литер Б, В) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ	23.07.2019г.	
12.	Предел огнестойкости строительных конструкций элементов бесчердачного покрытия (деревянная обрешетка и стропила) складского здания Литер В не соответствует степени огнестойкости здания (предел	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; ст. 58, ч. 2 ст. 87 Федерального закона РФ № 123-ФЗ, п. 5.18*, 7.1 СНиП 21-01-97*, п. 5.4.5	23.07.2019г.	

	огнестойкости должен быть не менее 15 минут) - не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли.	СП 4.13130.2012.		
13.	Двери эвакуационных выходов ведущих наружу (внутренние двери) из помещений групповых ячеек № 1, № 2 открываются не по направлению выхода из здания (позиция № 4 по паспорту БТИ) (установлены пластиковые двери).	п. 33 ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009.	23.07.2019г.	
14.	Наружные площадки с лестницами перед эвакуационными выходами высотой более 45 см не оборудованы ограждениями с перилами.	п. 33 ППР в РФ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 5.2.3 СП 1.13130.2009	23.07.2019г.	
15.	Двери лестничных клеток из поэтажных коридоров не оборудованы доводчиками и уплотнениями в притворах.	п.п. г п. 36 ППР в РФ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	23.07.2019г.	
16.	Для покрытия пола в групповых ячейках № 1, № 2, № 3, № 4 (групповые помещения со спальными местами - позиции № 1, 3, 14, 18 по паспорту БТИ) на 1-м и 2-м этаже применено напольное покрытие (линолеум) без технической документации, подтверждающей класс пожарной опасности не выше требуемого по нормам КМ2.	ч. 1, 7 ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	23.07.2019г.	
17.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных (эвакуационных) лестниц.	п. 24 ППР в РФ, п. 1.1 ГОСТ Р 53254-2009	23.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Медведев К.Ф.
(должность, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору)
«25» июня 20 18г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«25» июня 20 18г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Зав. ц. Лидоч. Детский сад № 13
(должность, фамилия, имя отчество)