

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 243»**

**ОТЧЕТ**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
(предписание № 227/1/1 от 25.07.2018г.)

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Представленная декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь, т.к. изменены название организации в связи с регистрацией юридического лица	23.07.2019	Уточнена и разработана декларация пожарной безопасности. Новый вариант от 28.07.2021г
2.	Помещения здания не обеспечены огнетушителями по нормам для тушения пожара Е. Фактически имеются переносные углекислотные огнетушители ОУ-2 с рангом тушения модельного очага 21В	23.07.2019	Приобретены новые огнетушители по нормам для тушения пожара Е, с рангом тушения 55В
3.	Запускающее устройство переносного порошкового огнетушителя без номера не опломбировано одноразовой пломбой	23.07.2019	Приобретен новый порошковый огнетушитель, опломбирован
4.	Не осуществлена перезарядка переносного огнетушителя ОП-4	23.07.2019	Приобретен новый порошковый огнетушитель, опломбирован
5.	Здание склада Литер В не обеспечено огнетушителями по нормам	23.07.2019	В здание склада приобретены огнетушители по нормам
6.	Не осуществлена перезарядка огнетушителей ОП-4 в здании прачечной Литер Б	23.07.2019	Приобретен новый порошковый огнетушитель, опломбирован
7.	Здание Литер В не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре	23.07.2019	Здание Литер В оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации - ноябрь 2020 г
8.	На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	23.07.2019	Нарушение устранено, произведена замена кабельной линии - ноябрь 2019 года.

9.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м	23.07.2019	Нарушение устранено
10.	Помещение пожарного поста с приемно-контрольным прибором АУПС не оборудовано аварийным освещением	23.07.2019	Приобретены светильники, помещение оборудовано аварийным освещением
11.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	23.07.2019	Произведен расчет категорий опасности в прачечной - В3 и класс зоны - П- 11а; складское помещение - В4, класс зоны - П- 11а
12.	Предел огнестойкости строительных конструкций элементов бесчердачного покрытия складского здания не соответствует степени огнестойкости здания - не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.	23.07.2019	Произведена обработка кровли складского помещения -ноябрь 2018 г
13.	Двери эвакуационных выходов ведущих наружу (внутренние двери) из помещений групповых ячеек №1, №2 открываются не по направлению выхода из здания	23.07.2019	Внутренние двери демонтированы.
14.	Наружные площадки с лестницами перед эвакуационными выходами высотой более 45 см не оборудованы ограждениями с перилами	23.07.2019	Построены новые площадки с лестницами и оборудованы ограждениями с перилами - 1 группа -июль 2019, 2 группа -июль 2020 г.
15.	Двери лестничных клеток из поэтажных коридоров не оборудованы доводчиками и уплотнениями в притворах	23.07.2019	Нарушение устранено, поставлены на двери доводчики и уплотнения в притворах
16.	Для покрытия пола в групповых ячейках № 1,2,3,4 на 1-м и 2-м этаже применено напольное покрытие без технической документации	23.07.2019	Получена документация от поставщика.
17.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных (эвакуационных) лестниц	23.07.2019	Визуальные осмотры проводятся каждый год, испытание проведено в июне 2021г

Заведующий



/И.В. Калина/